



## График проветривания кабинета

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура	Длительность проветривания помещения (мин)	
	В малые перемены	В большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	15-20
От +5 до 0	3-7	20
От 0 до -5	2-5	15-20
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

## График проветривания

1 смена	2 смена
7.50-7.55 – сквозное проветривание	13.45-13.50 - проветривание
8.45-8.50 – проветривание	14.30-14.50 – проветривание
9.30-9.40 – проветривание	15.30-15.40 – проветривание
10.20-10.40 – проветривание	16.20-16.25 – проветривание
11.20-11.25 – проветривание	17.05-17.10 - проветривание
12.05-12.10 – проветривание	17.50-18.00 – сквозное проветривание
12.50-13.00 – сквозное проветривание	